

АКТ № 946 от 05.03.2019г.

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции
или капитального ремонта)

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка детский сад № 68
Красносельского района Санкт-Петербурга «Росток»
(ГБДОУ ЦРР - д/с № 68 Красносельского района Санкт-Петербурга «Росток»)**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес, Объекта на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
198332, Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова д. 37, корп. 2, лит. А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 2553,5 кв. м;

наличие прилегающего земельного участка: да, 9065 кв. м.

Объект культурного наследия: **нет**

Форма собственности: **государственная**

Арендодатель: **нет**

Основание для пользования Объектом: **оперативное управление**

Административно-территориальная подведомственность: **муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **администрация Красносельского
района Санкт-Петербурга; Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, дом 3**

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: **дошкольное образование**

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (-г): **присмотр и уход**

Плановая мощность: **362 человека**

Форма способа оказания услуг: **на Объекте по месту предоставления услуги;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект: **(как посетители учреждения) инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением
зрения, инвалиды с нарушением умственного развития**

Мы, нижеподписавшиеся,
заведующий ГБДОУ ЦРР-д/с №68 Красносельского района Санкт-Петербурга «Росток»
Титова Сильвия Дмитриевна, действующая на основании Устава, с одной стороны, и
начальник отдела «КСДС» Межрегиональной общественной организации «Ассоциация
ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Орешин Виталий Игоревич, действующий на

основании доверенности №02/2019 от 09.01.2019, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствует для «К, О, С, Г, У»
- «да, не соответствует для «К, О, С, Г, У»
- «нет»

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**
2. Пандус стационарный наружный**: **нет**
3. Пандус стационарный внутренний**: **нет**
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: **да**
5. Наружная лестница входной зоны: **нет**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **да, не соответствует О,С**
7. Поручни наружные входной зоны: **нет**
8. Поручни внутренние входной зоны: **нет**
9. Дверные проемы входной зоны****: **да, не соответствуют К,С**
10. Подъемные платформы наружные: **нет**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **да**
13. Лифт пассажирский: **нет**
14. Лифт грузовой: **нет**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, не соответствуют К,О,С**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У :
 - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**
 - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: **нет**
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**
 - 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**
 - 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да, соответствует К,О,С,Г,У**

19. Версия для слабовидящих, на официальном сайте учреждения: да

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

Здание недоступно инвалидам на кресле-коляске с электрическим приводом. Второй этаж здания недоступен для инвалидов на креслах-колясках до реконструкции или капитального ремонта, или приобретения/установки технических средств по преодолению лестничных маршей.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в здании ГБДОУ ЦРР- д/с № 68 Красносельского района Санкт-Петербурга «Росток», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова дом 37, корп. 2, лит. А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / **(условно) доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.2	К, О, С, Г, У	На основном направлении движения на территорию учреждения на створки калитки установлен домофон и временная табличка для вызова персонала, (оформлена в виде информационного знака «Инвалид») на контрастном фоне с контактной информацией, ответственного за сопровождение инвалидов на объекте телефон: (812) 743-32-58 Территория, прилегающая к объекту, огорожена, свободна для перемещения, достаточно места для проезда и маневрирования на кресле-коляске. Предусмотрен допуск на объект: инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-проводников, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).	
1.3	К, О, С, Г, У	Приказом № 85 от 20.12.2018г. назначены ответственные: - бухгалтер. - ст. воспитатель. - менеджер по персоналу. обеспечивающие, организацию и сопровождение всех категорий инвалидов: по территории к главному входу, входному узлу, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и ознакомлены с инструкцией ответственного за оказание помощи в сопровождении инвалидов. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале	Приказ № 85 от 20.12.2018

		проведения инструктажа (инструктаж проведен 30.01.2018г.)	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	С, Г, У	Для инвалидов вход в здание осуществляется через центральный вход. Завышен порог входной двери, у входной зоны установлена кнопка вызова сотрудников учреждения.	
2.2	К	Перед входной зоной есть перепад высот состоящий из двух ступеней преодолимый с помощью инвентарного пандуса и сопровождения.	
2.3	О	На перепаде высот отсутствуют поручни перемещение с сопровождением.	
2.4	К, О, С, Г, У	Сопровождение инвалидов к месту предоставления услуг, помощи при входе и выходе из здания, организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.3	Приказ № 85 от 20.12.2018
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К, О	После входного узла находится лестничный марш без поручней ведущий на первый этаж. Преодоление по инвентарному пандусу с помощью сопровождения. Доступ условный.	
3.2	Г, У	Переходы в другое здание не имеет. Перемещение инвалидов между этажами возможно с помощью имеющихся в здании внутренних лестниц. Лестницы оборудованы поручнями с одной стороны.	
3.3	С	Пути перемещения внутри здания не адаптированы для слепых, перемещение только в сопровождении.	
3.4	К, О, С, Г, У	Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.3	Приказ № 85 от 20.12.2018
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К, О, С, Г, У	Место обслуживания инвалидов (встреча с администрацией) из числа посетителей – оборудовано на 1 этаже в бухгалтерии.	
4.2	К, О, С, Г, У	Оказание ситуативной помощи при предоставлении услуг организовано с сопровождением сотрудников, указанных в п.1.3	Приказ № 85 от 20.12.2018
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О, С, Г, У	Санузел расположен на 1-м этаже. Дверной проем, размеры и внутреннее оборудование санузла до ремонта или реконструкции помещения не соответствует для инвалидов. Посещение возможно.	
5.2	К	Санузел недоступен инвалидам на кресле-коляске.	
5.3	О, С, Г, У	Помощь в сопровождении инвалидов до санузла, обеспечивается сотрудниками, указанными в п.1.3	Приказ № 85 от 20.12.2018
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К, О, С, Г, У	Информацию об учреждении, услугах и о мерах по доступности для инвалидов можно получить у ответственного сотрудника и по телефону: 743-32-58	
6.2	К, О, С, Г, У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за сопровождение инвалидов, в соответствии с приказом, указанных в п.1.3	Приказ № 85 от 20.12.2018

6.3	К, О, С, Г, У	<p>На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте сайт: http://dc68krs.my1.ru/</p> <ul style="list-style-type: none"> - на главной странице- версия для слабовидящих. - контактная информация; - порядка получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте; - информация о путях движения к ОСИ от остановок наземного пассажирского транспорта; схема; - информация для каких категорий инвалидов, предоставляются услуги на объекте, расписанные по зонам; - наличие или отсутствие санитарно-гигиенического помещения, условия его доступности. 	
6.4	К, О, С, Г, У	<p>Информационное обеспечение в сети интернет обеспечивается с помощью ответственного сотрудника:</p> <ul style="list-style-type: none"> - секретарь. 	Приказ № 85 от 20.12.2018
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К, О, С, Г, У	<p>Ближайшая станция метрополитена: Автово Автобус: № 2А Маршрутное такси: № 2. Трамвай: нет. Троллейбус: нет От ближайшей остановки общественного транспорта 160 м.</p>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К, О	Парковка для автомобилей инвалидов отсутствует	

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНИП, СП, ГОСТ):

Заведующий ГБДОУ ЦРР-д/с № 68
 Красносельского района Санкт-Петербурга «Росток»

Титова С.Д.
 М.П.



Начальник отдела «КСДС»
 МРОО «АВИП»

Орешин В.И.
 М.П.



Акт составлен инспектором МРОО «АВИП» по контролю за созданием доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения СПб Андреевым С.Ю.

Тел. (812) 418-30-05, 418-30-35
 e-mail: info@socinspect.ru